



## LEGENDA POTRUBÍ

PRVKY VĚTRACÍCH ZAŘÍZENÍ

## LEGENDA

1.01 – TICHÝ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR S PARAMETRY 250 m<sup>3</sup>/hod PŘÍ deltaP=110Pa REFERENČNÍ VÝROBEK ELEKTRODESIGN TD SILENT 500/160 + NAPOJOVACÍ MANŽETY VBM 160 2x. VENTILÁTOR BUDE NAPOJEN PŘES REGULÁTOR OTÁČEK S MOŽNOSTÍ VYPNUTÍ – REB 1NE PRO ZABUDOVÁNÍ POD OMÍTKU. UMÍSTIT VEDLE VSTUPNÍCH DVEŘÍ. NAPOJENÍ 230V/25W

2.01 – SPIRO POTRUBÍ PRŮMĚR 160mm

3.01 – KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU, REFERENČNÍ VÝROBEK ELEKTRODESIGN MAA DÉLKA 900mm

4.01 – ZPĚTNÁ Klapka RSK 160

5.01 – PRŮMYSLOVÁ VÝUSTKA JEDNOŘÁDÁ PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ KVP 2–V–1.0 200x75mm S REGULACÍ R1

6.01 – STĚNOVÁ MŘÍŽKA MSU 25–1.0–X 400x200mm

– PROVÉST UZEMNĚNÍ POTRUBÍ DLE PLATNÝCH ČSN

ZODP. PROJEKTANT	ING. FILIP ŠIMMER	ING. FILIP ŠIMMER	ING. FILIP ŠIMMER
PROJ. ZAKÁZKY	ING. DANIEL ŠIMMER		projektční činnost v oblasti TZB Markův kopec 442, Meziboří
KRESLIL	ING. FILIP ŠIMMER		IČO: 74386271
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: TEPLICE	OBEC: KOSTOMLATY P.M.	tel: 776 039 682, e-mail: f.simmer@post.cz
INVESTOR:	Obec Kostomlaty pod Milešovkou		
FORMÁT: 3 A4		DATUM: 01/2018	
STUPĚŇ: PD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ			
PŘÍSTAVBA JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY v ulici Školní č.p.118, Kostomlaty pod Milešovkou		ČÍSLO ZAKÁZKY: 0118001	
D.1.4a – ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ STAVEB		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VĚTRÁNÍ VÝDEJE – PŮDORYS		1:50	D1.4a–06