


stávající vodojem

oplocení zdroje vody  
vrtané studny s napojením  
na stávající oplocení vodojemu

vrtaná studna  
hl. 50,0 m, Ø 254 mm  
a zhlaví studny

nepropustné zpevnění  
terénu okolo vrtu




výtlač od čerpadla  
z vrtu - studny  
HDPE PE 100 RC SDR 11 d 50  
déšky 4,0 m + 48,0 m ve vrtu

plastová šachta  
na přítoku vody z prameniště

zrušení části  
oplocení vodojemu

přítok vody z prameniště do vodojemu  
(orientační průběh trasy)

PE 90

Vypracoval : Vladimír Dvota 	Dátum: 02/2021
Investor : Obec Kostomlaty pod Milešovkou, Lhenská 310, 417 64 Kostomlaty pod Milešovkou	Stupeň: dokumentace pro společné povolení
Místo stavby : Kostomlaty pod Milešovkou   Stavební úřad : Teplice	Čís. zakázky: 02-21
Název stavby: Vrtaná studna pro posílení zdroje vody pro obec Kostomlaty pod Milešovkou Vrtaná studna, výtlač	Měřítko: 1:250
Název objektu: SITUACE	Čís. výkresu: 3
Obsah výkresu:	